



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004359-FQ-2

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: CAT	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013240	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 29/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Aluminio	< 0,1 mg/l	0.2 mg/l	3500 Al B, SM 24 th ED.	03/10/2025
Cinc	< 0,1 mg/l	3.0 mg/l	3500 Zn B, SM 24 th ED.	06/10/2025
SAAM	< 0,1 mg/l	0.2 mg/l	5540 C, SM 24 th ED.	06/10/2025
Hierro Total	< 0.1 mg/l	0.3 mg/l	Espectrofotometría Uvvis	15/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 15/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.334


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004254-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 3	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013224	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004399-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 3	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013237	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 29/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
pH (**)	8,0 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	29/09/2025
Conductividad	0,84 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Alcalinidad total	385 mg/l	N.E	SM 2320 B	01/10/2025
Cloruros (**)	51 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	02/10/2025
Dureza Total	97 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	30/09/2025
Calcio	21 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	01/10/2025
Magnesio	11 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	01/10/2025
Nitratos (**)	45 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/09/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/09/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/09/2025
Sulfatos	18 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	02/10/2025
Sólidos disueltos totales	537 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	03/10/2025
Sodio	166 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/10/2025
Fluoruros	1,31 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/10/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	01/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.



- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 10/10/2025

FIN DEL INFORME.

Ing. Débora S. Bellorio
Ingeniera Química
Mat. Proc. 54.324

HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004255-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 10	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013225	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004256-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 11	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013226	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004257-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 13	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013227	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004258-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 14	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013228	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004259-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: POZO 19	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013229	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004260-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: TQ el cruce	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013230	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo AA-13238

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: Agua de pozo	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: TQEC – Pozo el Cruce	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 2 botellas de vidrio color caramelo x 1000 cm ³ - refrigeradas
Fecha de inicio del análisis: 29/09/2025

RESULTADOS

Determinación	Resultado	Límites máximos permitidos Ley 11820	Método	Fecha de finalización del ensayo
Color (*)	< 1 Pt-Co	Máx. 15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED	29/09/2025
Turbidez (*)	< 1 NTU	Máx. 2 NTU	2130 B, SM 24 th ED	29/09/2025
Olor (*)	Sin olores extraños	No ofensivos para la mayoría de los usuarios	2150 B, SM 24 th ED	29/09/2025
pH	8,2	6,5-8,5	4500 H ⁺ B, SM 24 th. ED Incertidumbre expandida 1,3% (K=2)	29/09/2025
Conductividad eléctrica (*)	0,72 mS/cm	N.E.	2510 B, SM 24 th ED	29/09/2025
Alcalinidad (*)	395 mg/L	N.E.	2320 B, SM 24 th ED	01/10/2025
Cloruros	33 mg/L	Máx. 250 mg/L	4500 Cl ⁻ B, SM 24 th ED LC 10 mg/L Incertidumbre expandida 11,85% (K=2)	02/10/2025
Dureza (*)	31 mg/L	N.E.	2340 C, SM 24 th ED	30/09/2025
Calcio (*)	8 mg/L	N.E.	2340 C, SM 24 th ED	01/10/2025
Magnesio (*)	3 mg/L	N.E.	2340 C, SM 24 th ED	01/10/2025
Nitratos	16 mg/L	Máx. 50 mg/L	4500 NO ₃ ⁻ B, SM 24 th ED LC 1 mg/L Incertidumbre expandida 11,22% (K=2)	30/09/2025
Nitritos (*)	< 0,1 mg/L	Máx. 3,0 mg/L	4500 NO ₂ ⁻ B, SM 24 th ED	30/09/2025
Amonio (*)	< 0,1 mg/L	N.E.	4500 NH ₃ F, SM 24 th ED	30/09/2025
Sulfatos (*)	< 10 mg/L	Máx. 250 mg/L	4500 SO ₄ ²⁻ E, SM 24 th ED	02/10/2025
Sólidos disueltos totales (*)	437 mg/L	Máx. 1500 mg/L	2140 B, SM 24 th ED	02/10/2025
Sodio (*)	175 mg/L	Máx. 200 mg/L	3500 Na B, SM 24 th ED	06/10/2025
Arsénico (*)	0,05 mg/L	Máx. 0,05 mg/L	3500 As B, SM 24 th EAA-GH	01/10/2025
Flúor (*)	1,2 mg/L	Máx. 1,5 mg/L	4500 F, SM 24 rd ED	06/10/2025
Bromoformo (*)	< 10 µg/L	Máx. 100 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	29/09/2025
Dibromoclorometano (*)	< 10 µg/L	Máx. 100 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	29/09/2025
Bromodichlorometano (*)	< 10 µg/L	Máx. 60 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	29/09/2025
Cloroformo (*)	< 10 µg/L	Máx. 200 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	29/09/2025

Página 1 de 2





Aldrin + Dieldrin (*)	<0,03 mg/L	Máx. 0,03 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	15/10/2025
Clordano (*)	<0,1 mg/L	Máx. 0,2 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
DDT (Total + isómeros) (*)	<1,0 µg/L	Máx. 2 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
Heptacloro + Heptacloroepóxido (*)	<0,03 µg/L	Máx. 0,03 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
Lindano (*)	<1 µg/L	Máx. 2 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
Metoxicloro (*)	<10 µg/L	Máx. 20 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
2,4 – D (*)	<10 µg/L	Máx. 30 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	09/10/2025
Benceno (*)	<10 µg/L	Máx. 10 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	02/10/2025
Hexaclorobenceno (*)	<0,1 µg/L	Máx. 1,0 µg/L	EPA SW 846 M 8081 A	
Monoclorobenceno (*)	<1 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8260 A	
1,2 – Diclorobenceno (*)	<0,1 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8260 A	
1,4 – Diclorobenceno (*)	<0,1 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8260 A	
Pentaclorofenol (*)	<4 µg/L	9,0 µg/L	EPA SW 846 M 8041	
Tetracloruro de carbono (*)	<1 µg/L	2,0 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	
1,1 – Dicloroeteno (*)	<10 µg/L	30 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	
Tricloroetileno (*)	<10 µg/L	70 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	
1,2 – Dicloroetano (*)	<10 µg/L	30 µg/L	EPA SW 846 M 8260 A	
Cloruro de vinilo (*)	<10 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8260 A	
Benzopireno (*)	<0,01 µg/L	0,7 µg/L	EPA SW 846 M 8270 D	
Tetracloroeteno (*)	<10 µg/L	40 µg/L	EPA SW 846 M 8270 D	
Metil Paration (*)	<1 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8141 A	13/10/2025
Paration (*)	<4 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8141 A	
Malation (*)	<4 µg/L	N.E.	EPA SW 846 M 8141 A	
Atrazina (*)	< 4 µg/L	N.E.	Método de desarrollo interno UPLC- MS MS	09/10/2025
Glifosato (*)	< 4 µg/L	N.E.		
AMPA (*)	< 4 µg/L	N.E.		
Glufosinato (*)	< 4 µg/L	N.E.		

N.E.: no específica.

Declaración de conformidad: parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano en la Ley 11820 Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires.

Observaciones: ---

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 15/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Met. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5132



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004261-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: CALLE 19 N°3678 E/106 Y 108	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013231	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004348-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: CALLE 19 N°3678 E/106 Y 108	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013241	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 29/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
pH (**)	7,7 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	29/09/2025
Conductividad	1,05 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	29/09/2025
Alcalinidad total	426 mg/l	N.E	SM 2320 B	01/10/2025
Cloruros (**)	96 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	02/10/2025
Dureza Total	129 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	30/09/2025
Calcio	24 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	01/10/2025
Magnesio	17 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	01/10/2025
Nitratos (**)	12 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/09/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/09/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/09/2025
Sulfatos	68 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	02/10/2025
Sólidos disueltos totales	724 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	03/10/2025
Sodio	221 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/10/2025
Fluoruros	0,80 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/10/2025
Arsénico	0,04 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	01/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 221±26 mg/l.

Declaración de conformidad: con excepción del **SODIO**, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires. **Resultado de SODIO: no concluyente.**

Página 1 de 2



Organismo
Argentino de
Acreditación

Laboratorio de ensayo LE 291
Ver alcance acreditado en www.oaa.org.ar

España 1442 – (7600) – Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina
Cel + 549 2236 047188 - mail: info@cedeacmedioambiental.com.ar – www.cedeac.com.ar
Habilitación Municipalidad Gral. Pueyrredón Ex N° 0031-B-1926 Cpo. 0 Alc. 2
Habilitación COFILAB 2022073 – Habilitación Ministerio Ambiente Pcia. Bs. As. N° Registro 147



- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/10/2025

FIN DEL INFORME.

Ing. Débora S. Bellorio
Ingeniera Química
Mat. Proc. 54.324

HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004263-MI-3

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: CALLE 43 N° 1136	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013233	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 13/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004265-MI-3

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: COMISARIA DE LA MUJER - CALLE 43 N°531 E/ CALLE 14 Y 16	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013235	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 13/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004262-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: BO EL CRUCE Q. JOHN DEERE	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013232	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004264-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/09/2025
Rotulada como: E.P. 3 FAVALORO 1077	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013234	Fecha de ingreso: 29/09/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/09/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	02/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	01/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	02/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152