



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005022-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: CALLE 30 N°633	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013958	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005026-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: CALLE 28 N°254 ESQ 3	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013962	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005023-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: BO EL CRUCE - CALLE 22 N° 4303	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013959	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005025-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: AV CENTENARIO 1216	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013961	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005024-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE RED	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: E.P. N°8 - EVA PERON Y 20	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013960	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005016-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 1	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013952	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005018-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 6	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013954	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005019-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 12	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013955	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005020-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 17	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013956	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005021-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 18	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013957	Fecha de ingreso: 30/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	03/11/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	31/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	03/11/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 03/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004805-MI-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 23/10/2025
Rotulada como: POZO INTEGRACION	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013746	Fecha de ingreso: 23/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 23/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Recuento de Bacterias mesófilas 36°C	< 1 UFC/ml	100 UFC/ml	ISO 6222:1999	25/10/2025
Coliformes totales	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	24/10/2025
E. coli	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 9308-1:2014 /A1:2016 (**)	24/10/2025
Pseudomonas aeruginosa.	Ausencia /100 ml	Ausencia/100 ml	ISO 16266:2006	25/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: desde el punto de vista microbiológico la muestra analizada resulta **APTA** para consumo humano de acuerdo con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.

- La presente muestra no ha sido extraída por personal del laboratorio. En consecuencia, este no se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 27/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005149-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 1	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013963	Fecha de ingreso: 29/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio -	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
pH (**)	7,8 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Conductividad	0,97 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Alcalinidad total	435 mg/l	N.E	SM 2320 B	04/11/2025
Cloruros (**)	41 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	04/11/2025
Dureza Total	146 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Calcio	23 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	04/11/2025
Magnesio	21 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	04/11/2025
Nitratos (**)	28 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sulfatos	13 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sólidos disueltos totales	671 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sodio	147 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/11/2025
Fluoruros	0,94 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/11/2025
Arsénico	0,02 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	30/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Declaración de conformidad: los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.



- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/11/2025

FIN DEL INFORME.

Ing. Débora S. Bellorio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324

HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005150-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 12	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013964	Fecha de ingreso: 29/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio -	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
pH (**)	7,9 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Conductividad	1,18 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Alcalinidad total	511 mg/l	N.E	SM 2320 B	04/11/2025
Cloruros (**)	68 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	04/11/2025
Dureza Total	70 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Calcio	17 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	04/11/2025
Magnesio	7 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	04/11/2025
Nitratos (**)	19 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sulfatos	27 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sólidos disueltos totales	762 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sodio	239 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/11/2025
Fluoruros	0,92 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/11/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	30/10/2025
Aluminio	< 0,1 mg/l	0.2 mg/l	3500 Al B, SM 24 th ED.	03/11/2025
Cinc	0,2 mg/l	3.0 mg/l	3500 Zn B, SM 24 th ED.	03/11/2025
SAAM	< 0,1 mg/l	0.2 mg/l	5540 C, SM 24 th ED.	03/11/2025
Hierro Total	< 0,10 mg/l	0.3 mg/l	Espectrofotometría Uvvis	06/11/2025

Página 1 de 2



Organismo
Argentino de
Acreditación

Laboratorio de ensayo LE 291
Ver alcance acreditado en www.oaa.org.ar

España 1442 – (7600) – Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina
Cel + 549 2236 047188 - mail: info@cedeacmedioambiental.com.ar – www.cedeac.com.ar
Habilitación Municipalidad Gral. Pueyrredón Ex N° 0031-B-1926 Cpo. 0 Alc. 2
Habilitación COFILAB 2022073 – Habilitación Ministerio Ambiente Pcia. Bs. As. N° Registro 147



Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 239 ± 29 mg/l

Declaración de conformidad: con excepción del Sodio, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires. **Exceso de Sodio.**

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005151-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 17	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013965	Fecha de ingreso: 29/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio -	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
pH (**)	8,1 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Conductividad	1,21 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Alcalinidad total	521 mg/l	N.E	SM 2320 B	04/11/2025
Cloruros (**)	68 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	04/11/2025
Dureza Total	76 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Calcio	19 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	04/11/2025
Magnesio	7 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	04/11/2025
Nitratos (**)	11 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sulfatos	28 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sólidos disueltos totales	786 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sodio	248 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/11/2025
Fluoruros	1,05 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/11/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	30/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 248 ± 30 mg/l

Declaración de conformidad: on excepción del Sodio, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires. **Exceso de Sodio**.

Página 1 de 2



Organismo
Argentino de
Acreditación

Laboratorio de ensayo LE 291
Ver alcance acreditado en www.oaa.org.ar

España 1442 – (7600) – Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina
Cel + 549 2236 047188 - mail: info@cedeacmedioambiental.com.ar – www.cedeac.com.ar
Habilitación Municipalidad Gral. Pueyrredón Ex N° 0031-B-1926 Cpo. 0 Alc. 2
Habilitación COFILAB 2022073 – Habilitación Ministerio Ambiente Pcia. Bs. As. N° Registro 147



- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.334


HECTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005152-FQ-2

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: POZO 19	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013966	Fecha de ingreso: 29/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio -	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
pH (**)	7,8 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Conductividad	1,20 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Alcalinidad total	489 mg/l	N.E	SM 2320 B	04/11/2025
Cloruros (**)	84 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	04/11/2025
Dureza Total	110 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Calcio	25 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	04/11/2025
Magnesio	11 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	04/11/2025
Nitratos (**)	10 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sulfatos	48 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sólidos disueltos totales	755 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sodio	230 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/11/2025
Fluoruros	0,73 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/11/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	30/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 230 ± 28 mg/l

Declaración de conformidad: on excepción del Sodio, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires. **Exceso de Sodio.**

Página 1 de 2



Organismo
Argentino de
Acreditación

Laboratorio de ensayo LE 291
Ver alcance acreditado en www.oaa.org.ar

España 1442 – (7600) – Mar del Plata – Buenos Aires – Argentina
Cel + 549 2236 047188 - mail: info@cedeacmedioambiental.com.ar – www.cedeac.com.ar
Habilitación Municipalidad Gral. Pueyrredón Ex N° 0031-B-1926 Cpo. 0 Alc. 2
Habilitación COFILAB 2022073 – Habilitación Ministerio Ambiente Pcia. Bs. As. N° Registro 147



- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.334


HECTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 004907-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 23/10/2025
Rotulada como: POZO INTEGRACIÓN	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013747	Fecha de ingreso: 23/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 3 Frasco plástico estéril (200 cm3) - Refrigerado	
Fecha de inicio del análisis: 23/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	23/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	23/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	23/10/2025
pH (**)	8,1 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	23/10/2025
Conductividad	1,33 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	23/10/2025
Alcalinidad total	564 mg/l	N.E	SM 2320 B	24/10/2025
Cloruros (**)	90 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	24/10/2025
Dureza Total	111 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	24/10/2025
Calcio	22 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	24/10/2025
Magnesio	14 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	24/10/2025
Nitratos (**)	6 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	24/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	23/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	23/10/2025
Sulfatos	45 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	24/10/2025
Sólidos disueltos totales	894 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sodio	267 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Fluoruros	0,73 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	29/10/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	27/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 267±32mg/l.

Declaración de conformidad: Con excepción del sodio, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires.



- La presente muestra no ha sido extraída por personal del laboratorio. En consecuencia, este no se hace responsable del método de extracción utilizado y/o la real procedencia de la muestra analizada.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 30/10/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 54.324


HÉCTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152



INFORME DE RESULTADOS

Número de Protocolo: 005153-FQ-1

DATOS DEL CLIENTE

Cliente / Empresa:	OBRAS Y SERVICIOS BALCARCE P.E.M.
Dirección:	Calle 17 N° 495 - Balcarce -

DATOS DE LA MUESTRA SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Tipo de muestra: AGUA DE POZO	Fecha de toma de muestra: 29/10/2025
Rotulada como: Calle 30 N° 633	
Observaciones: ---	

DATOS SUMINISTRADOS POR EL LABORATORIO

N° de muestra: AA0013967	Fecha de ingreso: 29/10/2025
Presentación y condiciones de ingreso: 1 Botella de vidrio -	
Fecha de inicio del análisis: 30/10/2025	

Determinación	Resultado	Límites máx. permitidos según Ley 11820	Método	Fecha de finalización del análisis
Color	< 1 Pt-Co	15 Pt-Co	2120 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Turbiedad	< 1 NTU	2 NTU	2130 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Olor	Sin olores extraños -	Sin olores extraños	2150 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
pH (**)	7,9 UpH	6.5 a 8.5 UpH	4500 H+B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Conductividad	1,08 mS/cm	N.E	2510 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Alcalinidad total	468 mg/l	N.E	SM 2320 B	04/11/2025
Cloruros (**)	58 mg/l	250 mg/l	4500 CL - B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	04/11/2025
Dureza Total	99 mg/l	N.E	2340 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Calcio	20 mg/l	N.E	3500-Ca B, SM 24 th ED.	04/11/2025
Magnesio	12 mg/l	N.E	3500-Mg B, 24 th ED.	04/11/2025
Nitratos (**)	32 mg/l	50 mg/l	4500 NO3-B, SM 24 th ED. Acreditado ISO 17025 (**)	30/10/2025
Nitritos	< 0,10 mg/l	3.0 mg/l	4500 NO2-B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Nitrógeno amoniacal	< 0,10 mg/l	N.E	4500-NH3 B, SM 24 th ED.	30/10/2025
Sulfatos	21 mg/l	250 mg/l	4500 E SO4=, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sólidos disueltos totales	690 mg/l	1500 mg/l	2540 C, SM 24 th ED.	04/11/2025
Sodio	212 mg/l	200 mg/l	3500 Na B, SM 24 th ED.	06/11/2025
Fluoruros	1,00 mg/l	1.5 mg/l	4500 F- B/D SM 24 th ED.	06/11/2025
Arsénico	0,03 mg/l	0.05 mg/l	3500 As B, SM 24 th ED. (GH)	30/10/2025

Los ensayos marcados con (**) están incluidos en el alcance de la acreditación del OAA.
N.E: No especifica

Sodio = 212 ± 25 mg/l



Declaración de conformidad: con excepción del sodio, los parámetros analizados **CUMPLEN** con los límites establecidos para Agua para consumo humano por la Ley 11820 Marco Regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Pcia. de Buenos Aires. **Valor de Sodio no concluyente.**

- La presente muestra ha sido extraída por personal del laboratorio.
- El resultado corresponde a la muestra sometida a ensayo. Queda prohibida la reproducción parcial de este informe de resultados.
- El laboratorio no se responsabiliza de los datos de la muestra suministrados por el cliente.
- Toda información surgida a partir del análisis de la muestra es de carácter confidencial entre el Cliente y el Laboratorio. No se divulgará ninguna información acerca de la misma, salvo consentimiento del Cliente. Cualquier otra información es considerada información del propietario y es de carácter confidencial. Ante requerimientos legales, el cliente será debidamente informado.
- Refiere al documento de Gestión de Calidad AP-077 en vigencia.

Fecha de impresión: 07/11/2025

FIN DEL INFORME.


Ing. Débora S. Bellonio
Ingeniera Química
Mat. Prov. 94.334


HECTOR J. FARACE
BIOQUÍMICO
M.P. 5152